



# ПРОИСКИ ОГНЯ...



Статистика - упрямая вещь и трагическая, если речь идет о пожарах и людях, которые на них погибли. 40% от всех пожаров в Новосибирске и области составляют пожары в сельской местности. Большая их часть это пожары, произошедшие в частном жилом секторе. На этих пожарах чаще всего гибнут люди.

## УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ЧАСТНЫХ ДОМОВ, ДАЧНЫХ СТРОЕНИЙ, СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ! ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ В ЧАСТНЫХ ДОМАХ:

О пожаре  
звонить  
по телефону:

# 101

неосторожное  
обращение  
с огнем

- не курите в постели
- не бросайте непотушенные сигареты
- не оставляйте без присмотра топящиеся печи
- следите за их исправностью
- не храните в доме или сарае горючие жидкости, газовые баллоны
- не жгите мусор и сухую траву

нарушение правил  
устройства  
и эксплуатации  
печей

- не применяйте бензин для растопки печи
- не доверяйте растопку печей детям
- не складировать дрова на предпочном листе
- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в безопасное место

нарушение правил  
устройства  
и эксплуатации  
электрооборудования

- пользуйтесь электроприборами только заводского изготовления
- не оставляйте без присмотра включенные электроприборы
- не эксплуатируйте неисправные электроприборы и сетевые розетки
- не используйте электропровода (кабели) с поврежденной изоляцией
- не включайте в одну розетку несколько электроприборов



Во время пожара  
Вас выручит  
"мобильник":

# 112

**Люди! Помните!**

Только от вас самих зависят ваша личная безопасность, безопасность окружающих вас людей, а также сохранность имущества от пожаров!



# ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЧАСТНОГО ЖИЛОГО ДОМА

Под углом не более 10 градусов к горизонту при расположении дымовой трубы на расстоянии до конька кровли более 3 м

Толщина стенки дымохода не менее 120 мм

Противопожарная отступка не менее 130 мм

Возвышение дымовой трубы над коньком кровли на высоту не менее 500 мм при расстоянии до конька кровли менее 3 м

Противопожарная разделка (расстояние от внутренней поверхности дымохода до горючих конструкций перекрытия) не менее 500 мм

Металлическая трубка

Не менее 350 мм

Не менее 70 мм выше и ниже перекрытия

Закрыт

250 мм

Лампа с плафоном или рассеивателем

Оштукатурена, побелена

Не менее 140 мм

220

Розетки без повреждений

Предтопочный металлический лист 500x700 мм

